

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Предписание

об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 74п-18-2023 Кушевский район, ст. Шкуринская,  
ул. Чехова,20 « 02 » августа 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Кузьменко Мариной Борисовной

При проведении профилактического визита в отношении:  
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
комбинированного вида № 11 (далее по тексту - МБДОУ ДС КВ №11) станицы Кушевской  
муниципального образования Кушевский район, Краснодарский край, ст. Шкуринская,  
ул. Чехова,20.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( далее по тексту- Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ) – цоколь здания имеет дефекты и повреждения (отслоение и растрескивание штукатурного слоя, выбоины);
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20) – асфальтовое покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории к основному зданию, входам в групповые помещения, игровой зоне (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) имеет дефекты (выбоины);
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.1.3 СП 2.4.3648-20 - в раздевальных комнатах всех групп, или в отдельном помещении не созданы условия для сушки верхней одежды и обуви детей;
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20 -в теновом навесе 1-ой ранней группы требуется ремонт пола, деревянные полы имеют дефекты и повреждения, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 2.5.1, 2.5.2, 3.2.1 СП 2.4.3648-20 - теновые навесы младшей, старшей, подготовительных групп не оборудованы полами из дерева или иными строительными материалами в соответствии с областью применения, покрытие пола представлено бетоном, не устойчивое к применению моющих и дезинфицирующих средств.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить дефекты и повреждения цоколя здания МБДОУ ДС КВ № 11- ст. 11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Срок устранения нарушения до 25.07.2024г.

2. Устранить дефекты и повреждения асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории к основному зданию, входам в групповые помещения, игровой зоне (групповые и физкультурно- оздоровительные площадки) - ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 25.07.2024г.

3. Создать условия в раздевальных комнатах всех групп, или в отдельном помещении для сушки верхней одежды и обуви детей - ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, п.3.1.3 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 25.07.2024г.

4. Устранить дефекты и повреждения деревянных полов в теневом навесе 1-ой ранней группы - ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пп. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 25.07.2024г.

5. Оборудовать теневые навесы младшей, старшей, подготовительных групп полом из дерева или иными строительными материалами в соответствии с областью применения, устойчивым к применению моющих и дезинфицирующих средств - ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ, пп. 2.5.1, 2.5.2, 3.2.1 СП 2.4.3648-20.

Срок устранения нарушения до 25.07.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 11 муниципального образования Кушёвский район, Краснодарский край, ст. Шкуринская, ул. Чехова, 20.

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55 (тел. 8 (86168) 4-11-60) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» июля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт  
(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

М.Б. Кузьменко  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «02» августа 2023г.

(подпись)

В.Ю. Пурихова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по электронному адресу (копия): kushevsku@mo.krasnodar.ru

Кушёвский район, ст-ца Кушёвская, пер. им. Б.Е. Москвича, д.67, администрация муниципального образования Кушёвский район